

Ora	Carico applicato [kg]	Deformazioni rilevate [mm]									
		F 1	F 2	F 3	F 4	F 5	F 6	F 7	F 8	F 9	F 10
07:30	0 (rif)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08:35	1ª fase	0,08	0,65	0,49	0,70	1,36	3,14	6,68	11,45	11,81	13,53
09:45	2ª fase	0,08	1,03	0,77	1,19	2,78	7,18	13,98	23,04	24,72	28,37
10:30	3ª fase (Carico complessivo)	0,12	3,11	0,52	1,02	3,12	9,40	19,13	31,72	35,55	41,42
11:15	Carico complessivo	0,15	3,11	0,52	1,04	3,15	9,52	19,32	31,88	35,88	41,58
12:00	Carico complessivo	0,16	3,11	0,52	1,02	3,18	9,53	19,33	32,01	35,90	41,61
13:30	0	0,00	0,42	0,06	0,20	0,66	0,68	0,08	1,57	1,83	3,31
14:30	0	0,00	0,31	0,03	0,15	0,45	0,48	0,07	0,50	1,19	2,43
15:30	Deformazione residua	0,00	0,31	0,03	0,15	0,45	0,48	0,07	0,50	1,19	2,43